

# フロン排出抑制法 簡易点検表 (業務用エアコン)

所属
記入者職氏名

製品区分	エアコン
製造メーカー	
型式	
製造番号	

圧縮機出力	
冷媒番号	

【記載例】

点検項目	年	平成28年								
	月	6月								
	日	30日								
記入者氏名		田中								
1	室外機の異常振動・異常運転音状況 (安全で容易に点検できる場合)	異常なし								
2	室外機及び周辺の油のにじみ (安全で容易に点検できる場合)	異常なし								
3	室外機のキズの有無、熱交換器の腐食、 錆、傷など (安全で容易に点検できる場合)	なし								
4	室内機内の熱交換器の霜付きの有無 (安全で容易に点検できる場合)	なし								
5	気づき事項	特に異常なし								

～～ 地球環境保全のために、フロン類を適正に管理しましょう ～～

北海道フロン類適正管理推進会議

(事務局 北海道環境生活部環境局低炭素社会推進室 電話:011-204-5190)