

別表1 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（A4）

| 測定年月日 | 測定機器 メーカー名 | 型式番号等 | | | | |
|-------|------------|---------------------------|----------|------------|------------|----------|
| 階 | 室名 | 必要換気量 (m ³ /h) | 換気方式 | 換気設備機種名*注1 | 換気状況の評価*注2 | 判定 |
| | | | 一種・二種・三種 | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 一種・二種・三種 | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 一種・二種・三種 | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 一種・二種・三種 | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 一種・二種・三種 | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 一種・二種・三種 | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 一種・二種・三種 | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 一種・二種・三種 | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 一種・二種・三種 | | | 指摘なし・要是正 |

注1) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。

注2) 「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。

別表2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表 (A4)

| 測定年月日 | 測定機器 メーカー名 | | 型式番号等 | | | | | |
|---------|------------|---------|------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 室番 (場所) | 使用器具 | 発熱量(kW) | 換気型式(n) | 必要換気量 (m ³ /h) | 開口面積 (m ²) | 測定風速*注 (m/s) | 測定風量 (m ³ /h) | 判定 |
| | | | 40・30・20・2 | | | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 40・30・20・2 | | | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 40・30・20・2 | | | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 40・30・20・2 | | | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 40・30・20・2 | | | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 40・30・20・2 | | | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 40・30・20・2 | | | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 40・30・20・2 | | | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 40・30・20・2 | | | | | 指摘なし・要是正 |
| | | | 40・30・20・2 | | | | | 指摘なし・要是正 |

注) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。